

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

УНД ГУ МЧС России по Астраханской области
(наименование территориального органа МЧС России)

414045, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Волжская, 11. т.(8512)-26-68-16 ф.(8512)-26-68-16 E-mail:
und30@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение ГПН по Володарскому району УНД ГУ МЧС России по Астраханской области
ОНД ГУ МЧС России по Астраханской области
(наименование органа государственного надзора)

Астраханская область, Володарский район п. Володарский ул. Суворова, 10, тел. 88514291657

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 118/1/107
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Калининская средняя
общеобразовательная школа» (МКОУ «КАЛИНИНСКАЯ СОШ») Нурлиеву А.Г.
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора Отделение ГПН по Володарскому району по пожарному надзору № 154
УНД ГУ МЧС России по Астраханской
области
(наименование органа ГПН)

от « 11 » августа 2014 года, _____ ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 ч 00 мин.
« 12 » августа 2014 г. по 17 ч 00 мин. « 12 » августа 2014 г.

проведена проверка

Государственный инспектор Бердалиев Руслан Владимирович
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Калининская средняя общеобразова-
тельная школа»(МКОУ «КАЛИНИНСКАЯ СОШ»), с. Калинино, ул. Ленина 9 корп.а
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором школы Нурлиевым А.Г.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасно-
сти, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязатель- ных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявлен-	Содержание пункта (абзац пункта) и на- именование норма- тивного правового	Срок устра- нения нару- шения обяза- тельных тре-	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)
------------------	---	---	--	---

1.	2.	3.	4.	5.
1	В зданиях дошкольного образования, в здании образовательного учреждения (школа) обеспечить подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 7 ст. 83	01.06.2015	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки

01.06.2015г.

(квартал, месяц)

Государственный инспектор по пожарному надзору

Бердалиев Р.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

« 15 » августа 2014 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(подпись, фамилия, инициалы)

« 15 » августа 2014 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.